CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Laboratorio analisi acque potabili

Comune di: **Alto Sermenza** cod. int. Comune: **RM**

località: **frazione Rimasco Chiesa Parrocchiale**

posizione prelievo: **fontana** cod. int. Prelievo:

tipo analisi: **chimica**

Parametri	unità di misura	Limiti D.lgs 18/23	1° semestre 2024	2° semestre 2024
pH	unità pH	6,5-9,5	6,9	7,2
conducibilità elettrica specifica	µS/cm	2500	43	70
temperatura (al prelievo)	°C	-	5,3	16,9
torbidità	NTU	-	0,27	0,29
cloro residuo (al prelievo)	mg/l	-	0,00	0,10
residuo fisso a 180 °C	mg/l	1500	51,0	-
bicarbonato (HCO_3^-) come $CaCO_3$	mg/l	-	37,2	-
ione sodio (Na^+)	mg/l	200	1,5	-
ione ammonio (NH_4^+)	mg/l	0,5	<0,50	-
ione potassio (K^+)	mg/l	-	<1	-
ione magnesio (Mg^+)	mg/l	-	0,7	-
ione calcio (Ca^+)	mg/l	-	6,1	-
durezza totale(*)	°f	-	1,8	-
ione fluoruro (F^-)	mg/l	1,5	<0,05	-
ione cloruro (Cl^-)	mg/l	250	<1	-
ione nitrito (NO^{2-})	mg/l	0,5	<0,02	-
ione nitrato (NO_3^{2-})	mg/l	50	2,8	-
ione solfato (SO_4^{2-})	mg/l	250	4,4	-
Arsenico	µg/l	10	<10	-
Manganese	µg/l	50	<10	-
Ferro	µg/l	200	48	-
Piombo	µg/l	10	<10	-
Cadmio	µg/l	5	<5	-
Rame	µg/l	2000	<10	-
Cromo	µg/l	50	<10	-
Nichel	µg/l	20	<10	-

Note:

(*) In genere, le acque vengono classificate in base alla loro durezza come segue: fino a 7 °f molto dolci, da 7 °f a 14 °f dolci, da 14 °f a 22 °f mediamente dure, da 22 °f a 32 °f discretamente dure, da 32 °f a 54 °f dure, oltre 54 °f molto dure